

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης δύο αλεξικέραυνων στον Χώρο Εκτόξευσης του ΠΒΚ στο Χορδάκι στο Ακρωτήριο Σούδας, Χανιά.

1.2. Θα εκτελεσθούν από ειδικευμένο προσωπικό που θα κατέχει την προς τούτο κατάλληλη άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

1.3. Ο συντηρητής (πάροχος), εφόσον το επιθυμεί δύναται να επισκεφθεί τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών πριν την έναρξη των εργασιών και, αφού έχει μελετήσει την παρούσα, να ζητήσει επεξηγήσεις για τυχόν προκύπτοντα τεχνικά προβλήματα ή απορίες.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ

2.1. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι οι παρακάτω:

2.1.1. Έλεγχος καλής λειτουργίας κάθε κεφαλής αλεξικέραυνου. Με μέριμνα και δαπάνη του παρόχου υπηρεσιών θα αποσυνδεθεί η κεφαλή του αλεξικέραυνου και θα αποσταλεί για έλεγχο σε εργαστήριο πιστοποιημένο ή θα γίνει από τον πάροχο εφόσον διαθέτει κατάλληλο όργανο διακριβωμένο. Ο πάροχος μετά τον έλεγχο θα επανατοποθετήσει την κεφαλή αλεξικέραυνου στη θέση της.

2.1.2. Επιθεώρηση της ακίδας της κεφαλής του αλεξικέραυνου.

2.1.3. Επιθεώρηση κατάστασης ιστού κάθε αλεξικέραυνου και συντήρησή του. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στο ένα από τα δύο αλεξικέραυνα εκτός από συντήρηση του ιστού χρειάζεται να γίνει και επανατοποθέτηση στην αρχική του θέση (ό,τι υλικά και εργασία απαιτηθούν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς).

2.1.4. Αντικατάσταση εντατήρων βάσεως του κάθε ιστού και σύσφιξη βιδών. Εάν απαιτείται θα γίνει και αντικατάσταση των βιδών.

2.1.5. Αντικατάσταση συρματόσχοινων κάθε ιστού.

2.1.6. Οπτικός έλεγχος του αγωγού καθόδου ιστού και των εξαρτημάτων στήριξής του. Εάν απαιτείται θα γίνει αντικατάσταση του αγωγού καθόδου καθώς και των εξαρτημάτων στήριξής του. Ο αγωγός καθόδου δύναται να χορηγηθεί από την Υπηρεσία εφόσον χρήζει αντικατάστασης.

2.1.7. Οπτικός έλεγχος σφικτήρων συνδέσμων αγωγού καθόδου και γειώσεως. Αντικατάσταση, εάν απαιτείται, των σφικτήρων συνδέσμων.

2.1.8. Μέτρηση της τιμής της αντίστασης γείωσης του κάθε αλεξικέραυνου και καταγραφή αυτής.

2.1.9. Σύνταξη και υποβολή έκθεσης εντός 15 ημερών μετά την ολοκλήρωση των περιγραφόμενων εργασιών.

2.2. Η επιθεώρηση και συντήρηση των αλεξικέραυνων θα πραγματοποιηθεί από άτομο που διαθέτει τα ανάλογα προσόντα σύμφωνα με τη νομοθεσία, με πολυετή εμπειρία σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας που διαθέτει τα απαραίτητα όργανα και συσκευές διακριβωμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων.

2.3. Επιπλέον, η προσκόμιση του απαιτούμενου καλαθοφόρου γερανού για την πρόσβαση του τεχνικού στα αλεξικέραυνα, θα γίνει με μέριμνα του παρόχου υπηρεσιών και θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Ο πάροχος είναι υπεύθυνος για τον καλαθοφόρο γερανό ο οποίος θα συνοδεύεται από:

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδεια χειριστή. Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4 παρ.7).

3. ΔΙΑΦΟΡΑ

3.1. Στις υποχρεώσεις του παρόχου περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

3.1.1. Η απόδοση του χώρου εργασίας καθαρού μετά το τέλος των εργασιών συντήρησης.

3.1.2. Η προσκόμιση και διάθεση όλων των απαραίτητων εργαλείων, όλων των απαιτούμενων υλικών (συρματόσχοινα, εντατήρες, βίδες, σφικτήρες και ό,τι άλλο απαιτείται για την έντεχνη και ομαλή λειτουργία των αλεξικέραυνων και τη στερεή στήριξή τους), των μικροϋλικών και των οργάνων μέτρησης.

3.1.3. Η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτούμενου εξοπλισμού και μέσων (γερανός).

3.1.4. Η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας τόσο ως προς το προσωπικό του, όσο και προς τους τρίτους και τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. Επίσης, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας.

3.1.5. Η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Χειριστής θέματος: ΕΠΓΟΣ (ΤΗΓ) Ανδρεαδάκης Ιωάννης ΠΒΚ/Γ΄
ΚΥΠ/ΔΕΓΚ/ΤΕΗ-ΜΕ, τηλ. 2821026901.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Μπινιάρης
Υποδιοικητής

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών