

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ' ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 28210-26775

ΚΟΙΝ.: ΠΒΚ/Α'ΚΛ Φ.600.163/64/102178
ΠΒΚ/Δ'ΚΛ/ΔΠΣ Σ.692
Χανιά, 15 Απρ 25

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων – Υλικών (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού Πυρόσβεσης και Πυρανίχνευσης)

ΣΧΕΤ.: α. Α.Ν. 407/68 «Πολυμερής Συμφωνία για τη Χρήση του ΠΒΚ»
β. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
γ. Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων»
δ. UNAC 2/2024, ITEM FIN-05
ε. Υπ' Αριθμ. 115/25 Commitment ΠΒΚ
στ. Φ.810/4/101663/Σ.551/26 Μαρ 25/ΠΒΚ/Δ'ΚΛ/ΔΠΡΟ

1. Έχοντας λάβει υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως (γ) σχετικών,
β. Τη (δ) σχετική απόφαση των Κρατών – Χρηστών του ΠΒΚ
γ. Τα (ε) και (στ) σχετικά με τα οποία αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ,

προσκαλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Α», που αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού Πυρόσβεσης και Πυρανίχνευσης του ΠΒΚ». Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

2. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος με μονομερή δήλωση εκ μέρους του ΠΒΚ.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι εικοσιέξι χιλιάδες οκτακόσια δύο ευρώ (26.802,00€) χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας παράτασης.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορίζεται η Παρασκευή 30 Μαΐου 2025 και ώρα 12:00. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ' Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων
Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

5. Οι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος «Β». Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών θα απορρίπτονται.

6. Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί, οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της διαταγής ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο (γ) σχετικό:

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου των κατά περίπτωση υπόχρεων οργάνων της επιχείρησης (να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή του) ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του οικονομικού φορέα κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.

7. Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα τριών (3) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως μη κανονική. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 97 του (β) σχετικού.

8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί, επιπλέον του ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο του ΠΒΚ (www.namfi.gr/language/el/προκηρύξεις).

9. Χειρίστρια θέματος: Μ.Π.Υ. Μποτωνάκη Άννα, Τμχης Τμηματάρχης
Τμ. Προμηθειών ΔΠΣ/Δ'ΚΛ/ΠΒΚ, τηλ.: 28210-26775 και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email): tm.prom@namfi.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Στέργιος Καζάκης
Διοικητής

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» Σχέδιο Σύμβασης
- «Β» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ' ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
15 Απρ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.600.163/64/102178/Σ.692

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση με αριθμό /2025

Για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης του ΠΒΚ.

Σήμερα ημέρα μηνός του έτους 2025 και ώρα , στις εγκαταστάσεις του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στον Παζινό Ακρωτηρίου Χανίων.

[Στην περίπτωση που η σύμβαση υπογράφεται ψηφιακά και από τους δύο συμβαλλόμενους ως ημερομηνία υπογραφής αυτού θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας χρονικά υπογραφής και απαλείφεται η ως άνω αναφορά]

Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, το οποίο εδρεύει στο Ακρωτήρι Χανίων, με ΑΦΜ 090153025, δια του νόμιμου εκπροσώπου του,

2. Η εταιρεία, με ΑΦΜ, δια του νόμιμου εκπροσώπου της, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1

Γενικά - Αντικείμενο Σύμβασης - Κόστος Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της Φ.600.163/...../...../Σ...../..... 25/ΠΒΚ/Δ'ΚΛ/ΔΠΣ/ΤΠ απόφασης του Δκτή του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ανάμεσα στην εταιρεία, με ΑΦΜ, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», και στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στο εξής «ΠΒΚ» και αντικείμενό της αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης του ΠΒΚ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της Προσθήκης «1». Βρίσκονται δε σε απόλυτη συμφωνία με την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

2. Το μέγιστο συνολικό κόστος για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των ευρώ (.....€), χωρίς ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 2
Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, με μονομερή δήλωση εκ μέρους του ΠΒΚ.

ΑΡΘΡΟ 3
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος δεσμεύεται έναντι της αναθέτουσας αρχής ότι:

1. Θα τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

2. Θα ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με την πρόσκληση και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4
Παραλαβή υπηρεσιών

1. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή παραλαβής του ΠΒΚ ή τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες.

2. Σε περίπτωση που η επιτροπή ή ο παραλαμβάνων απορρίψει τις υπηρεσίες, αναγράφονται οι διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις από τα συμφωνηθέντα, οι λόγοι της απόρριψης και η σχετική γνωμάτευση

ΑΡΘΡΟ 5
Κυρώσεις – Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου

1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παρεκκλίνει από τα αναγραφόμενα στους όρους της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 203, 217 και 218 του Ν. 4412/2016.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό

αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

4. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το ΠΒΚ το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου εφόσον συντρέχουν λόγοι που το δικαιολογούν βάσει του Ν. 4412/2016.

6. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου κατά την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 6

Πληρωμή - Κρατήσεις

1. Η πληρωμή του αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί σε ΕΥΡΩ, από το Τμήμα Εισπράξεων – Πληρωμών της Δνσης Λογιστηρίου – Χρηματικού του Δ' ΚΛ με την προσκόμιση των παρακάτω:

α. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, με την ακριβή περιγραφή των υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στην Προσθήκη «1». Η διακίνηση – παραλαβή και διαχείριση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [ν. 4601/2019 και την με αριθμό 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 2385/Β/12.04.2023)]. Στα πεδία του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ) «Αναθέτουσα Αρχή – Πλήρες Όνομα Αγοραστή» (Πεδίο ΗΤ: ΒΤ-44) θα πρέπει να συμπληρώνεται η τιμή «ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΒΚ)» ενώ στο πεδίο «Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής (Πεδίο ΗΤ:ΒΤ-46) θα συμπληρώνεται ο κωδικός ΑΑΗΤ «1011.2010000000.0002». Στο πεδίο CPV θα συμπληρώνεται ο κωδικός 50413200-5 και στο πεδίο ΑΔΑ Ανάληψης: 93ΤΙ6-ΔΥΚ.

β. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση παραλαβής (με μέριμνα του ΠΒΚ)

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο)

ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός IBAN λογαριασμού της εταιρείας στον οποίο θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων

στ. COMMITMENT – VOUCHER (με μέριμνα του ΠΒΚ)

2. Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Π. 4056/3029/17-6-87 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και το άρθρο 27 του Ν.2859/2000. Επιβαρύνονται μόνο με παρακράτηση Φ.Ε. 8% για την παροχή υπηρεσιών.

3. Κατά την παρακράτηση του Φ.Ε. θα χορηγείται από το ΠΒΚ στον ανάδοχο η προβλεπόμενη βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

ΑΡΘΡΟ 8

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον Ν. 4624/2019 (Α 137)

1. Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

α. Ως προς την επεξεργασία από την αναθέτουσα αρχή των προσωπικών δεδομένων του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων / συνεργατών / δανειζόντων εμπειρία / υπερβολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

(1) Ο ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να προβεί σε αναζήτηση – επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

(2) Η αναθέτουσα αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή πάροχους υπηρεσιών, στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

(3) Η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

(4) Τα προσωπικά δεδομένα του αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία / υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

(5) Καθ' όλη τη διάρκεια κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

(6) Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν. 4624/2019.

(7) Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την αναθέτουσα αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται

οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

β. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

(1) Ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας).

(2) Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

(3) Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ.

(4) Τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΔ για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.

(5) Λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

(6) Συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία.

(7) Κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(8) Θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

(9) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

2. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της αναθέτουσας αρχής είναι τα ακόλουθα: Τηλ.: 28210-26775 και email: tm.prom@namfi.gr.

ΑΡΘΡΟ 8
Λοιπές Διατάξεις

1. Το ΠΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και τον χρόνο παράδοσης των εργασιών.

2. Η παρούσα σύμβαση κατισχύει σε κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (προσφορά, απόφαση ανάθεσης κ.λπ.) εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

3. Η παρούσα σύμβαση αναγνώστηκε και υπογράφηκε και από τους δύο συμβαλλομένους και κάθε συμβαλλόμενος κράτησε από ένα αντίγραφο.

4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και της ελληνικής – κοινοτικής νομοθεσίας. Για οποιαδήποτε διαφορά που προκύψει ανάμεσα στα δύο μέρη και δεν μπορεί να επιλυθεί, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Π.Β.Κ.

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ανχης (Ο) Σπυρίδων Κοσμάς
Διευθυντής Δ' ΚΛ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«1» Ειδικοί Όροι

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ' ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
15 Απρ 25

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.600.163/64/102178/Σ.692

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α) Ετήσιος Έλεγχος, Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Γενικά

Όλοι οι πυροσβεστήρες θα επανελεγχθούν, θα συντηρηθούν και όπου είναι αναγκαίο κατά τα νόμιμα θα γίνει εργαστηριακός έλεγχος, υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση.

Οι ελεγχόμενοι πυροσβεστήρες θα σημανθούν και θα επανατοποθετηθούν με ευθύνη και επίβλεψη του αρμοδίου τεχνικού υπεύθυνου (αρμόδιο άτομο) της εταιρείας.

Οι διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και σήμανσης των αναγομωμένων πυροσβεστήρων εφαρμόζονται όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ήτοι: α. ΦΕΚ 52/Β/2005, β. Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α' 68), γ. Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ Β' 52), δ. Κ.Υ.Α. 3021 19/6/26-11-1986 (ΦΕΚ Β' 847), ε. 2037/2000 Κανονισμός (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, στ. Σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ, ζ. Κ.Υ.Α. 3021 /1 9/6/26-11-1986 (ΦΕΚ Β' 847).

Εξωτερικά, ο πυροσβεστήρας θα φέρει την κατάλληλη σήμανση όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 ΦΕΚ 52/Β/2005 καθώς επίσης και την ανεξίτηλη σήμανση που καθορίζεται στο άρθρο 3 ΦΕΚ 1218/Β/2005. Οι οδηγίες χρήσης (κωδικοποιημένες και εικονογραφημένες πληροφορίες λειτουργίας) του πυροσβεστήρα θα είναι σαφείς και απλές και θα επικολλώνται επί του σώματος του πυροσβεστήρα.

Θα αναφέρεται επίσης σαφώς και ευκρινώς η αποδεκτή ή μη χρήση του πυροσβεστήρα σε υλικά υπό ηλεκτρική τάση.

Θα αναγράφεται επίσης το βάρος του πυροσβεστήρα και το βάρος του περιεχομένου του.

Ειδικοί Όροι

Οι προς αναγόμωση πυροσβεστήρες που παραλαμβάνονται θα πρέπει απαρέγκλιτα μέσα σε 96 ώρες να επιστρέφονται αναγομωμένοι και συντηρημένοι.

Το αρμόδιο άτομο της εταιρείας, κατά τη συλλογή των πυροσβεστήρων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη μείωση της δύναμης πυροπροστασίας των χώρων/εγκαταστάσεων, για το χρόνο που θα διαρκέσει η συντήρηση και να αντικαθιστά το 25% των παραλαμβανομένων με νέους, τους οποίους θα παραλάβει όταν επιστραφούν οι ελεγχόμενοι.

Κανένας χώρος και εγκατάσταση του ΠΒΚ δεν θα παραμένει χωρίς τη στοιχειώδη πυροπροστασία (πυροσβεστήρες) για όσο χρόνο διαρκεί η συντήρηση των υπαρχόντων σ' αυτόν πυροσβεστήρων.

Στην ευθύνη του αρμοδίου ατόμου και κατ' επέκταση της αναγνωρισμένης εταιρείας, είναι η παράδοση και τοποθέτηση των πυροσβεστήρων στα σημεία από όπου παρελήφθησαν και από όπου αποσπάστηκαν (καθορισμένες θέσεις).

Η αρμόδια εταιρεία θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι για οποιαδήποτε ελαττωματική λειτουργία επανελεγχόμενου πυροσβεστήρα (οποιοδήποτε τύπου κατασβεστικού υλικού) που θα συμβεί μετά τη συντήρηση και αναγόμωση – όπου αυτή απαιτείται-, χωρίς να έχει γίνει χρήση αυτού, θα έχει ως συνέπεια την αντικατάσταση του πυροσβεστήρα με καινούργιο με δαπάνη της εταιρείας.

Η μη απόδοση στο ΠΒΚ των απαραίτητων ΜΗΤΡΩΩΝ ελέγχου συντήρησης ή απόρριψης, όπως αυτά καθορίζονται, θα συνεπάγεται τη μη παραλαβή των εργασιών. Σημειώνεται, πως σε περίπτωση ακαταλληλότητας πυροσβεστήρων, φιαλών ή εξαρτημάτων τους, αυτοί θα επιστραφούν στο ΠΒΚ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες Συντήρησης

Η συντήρηση, σύμφωνα με τη νομοθεσία, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ελέγχεται εξωτερικά ο πυροσβεστήρας για τυχόν διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα ή βλάβες. Στη συνέχεια ανοίγεται ο πυροσβεστήρας, λύνεται το κλείστρο, αντικαθίστανται τα ελαστικά μέρη στεγανοποίησης και ελέγχεται γενικά το κλείστρο και τα εξαρτήματά του ενώ λιπαίνονται τα κινούμενα μέρη με ειδικό λιπαντικό. Τα φθαρμένα εξαρτήματα απορρίπτονται και αντικαθίστανται με καινούργια. Ελέγχεται το πυροσβεστικό υλικό ως προς την κατάστασή του και ελέγχεται η σκόνη, η οποία δεν πρέπει να έχει πηγμάτα και σβολιάσματα, καθώς και το βάρος. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις τότε η σκόνη είτε κοσκινίζεται είτε περνά από το μηχάνημα που κάνει αναγόμωση για να είναι αφράτη και όχι πετρωμένη ώστε να μπορεί να περάσει από τον σωλήνα εκτόξευσης χωρίς να προκαλέσει φραξίματα.

Επανατοποθετείται το πυροσβεστικό υλικό συμπληρώνοντας, αν απαιτηθεί, υλικό και τελικά εισάγεται το προωθητικό αέριο. Ο πυροσβεστήρας πρέπει να περάσει από έλεγχο στεγανότητας. Τοποθετείται ο ειδικός δακτύλιος ελέγχου μεταξύ του σώματος και του κλείστρου του πυροσβεστήρα, αντίστοιχου κατ' έτους χρώματος και συμπληρώνεται η ετικέτα ελέγχου συντήρησης και λειτουργίας.

Εργασίες Αναγόμωσης

Η διαδικασία της αναγόμωσης πραγματοποιείται κάθε 5 έτη για τους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και κάθε 10 έτη για τους πυροσβεστήρες CO₂.

Ελέγχεται εξωτερικά ο πυροσβεστήρας για τυχόν διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα ή βλάβες.

Στη συνέχεια ανοίγεται ο πυροσβεστήρας, λύνεται το κλείστρο, αντικαθίστανται τα ελαστικά μέρη στεγανοποίησης και ελέγχεται γενικά το κλείστρο και τα εξαρτήματα του ενώ λιπαίνονται τα κινούμενα μέρη με ειδικό λιπαντικό. Τα φθαρμένα εξαρτήματα απορρίπτονται και αντικαθίστανται με καινούργια. Εκκενώνεται το περιεχόμενο του πυροσβεστήρα και αντικαθίστανται με νέο κατασβεστικό υλικό. Εισάγεται το προωθητικό αέριο και ελέγχεται η στεγανότητα του πυροσβεστήρα. Μετά τον κλείνουμε έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να βεβαιωθούμε για την καταλληλότητα του πυροσβεστήρα. Τοποθετείται ο ειδικός δακτύλιος ελέγχου μεταξύ του σώματος και του κλείστρου του πυροσβεστήρα, αντίστοιχου κατ' έτους χρώματος και συμπληρώνεται η ετικέτα ελέγχου συντήρησης και λειτουργίας

Εργαστηριακός – Υδραυλικός Έλεγχος

Εργαστηριακός έλεγχος με αντικατάσταση όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού και αποστολή για υδραυλική δοκιμή και πλήρη επανέλεγχο του συγκροτήματος πίεσης του πυροσβεστήρα. Η πίεση και ημερομηνία της υδραυλικής δοκιμής πρέπει να χαράσσονται ανάγλυφα στο σώμα του πυροσβεστήρα ή της φιάλης. Ο εργαστηριακός έλεγχος, σύμφωνα με την νομοθεσία, γίνεται ανά 10 έτη. Κάθε φιάλη πυροσβεστήρα θα είναι εφοδιασμένη με δακτύλιο και καρτελάκι ημερομηνίας ελέγχου ή αναγόμωσης για την προβλεπόμενη από τον νόμο επανάληψη.

Μετά τους ελέγχους και πριν την πλήρη συναρμολόγηση, θα πρέπει να τοποθετείται αναγνωριστικό στοιχείο που θα αποδεικνύει τον εσωτερικό έλεγχο και την αναγόμωση του πυροσβεστήρα. Στο εσωτερικό σιφόνι (σωλήνα) του πυροσβεστήρα θα τοποθετηθεί σήμανση με τα αναγραφόμενα στοιχεία ελέγχου (όνομα εταιρείας, αποτέλεσμα ελέγχου).

Τεχνική Περιγραφή Επί Μέρους Εργασιών

Ελαττωματικά μέρη των πυροσβεστήρων (μανόμετρα, λάστιχα ρίψης κατασβεστικής ουσίας, χοάνες, κλείστρα κ.λπ.) θα καταγράφονται και θα γίνεται αντικατάσταση αυτών με ευθύνη του αναδόχου, με δαπάνες που θα καλύπτονται από το ΠΒΚ. Τα ελαττωματικά μέρη θα επιστρέφονται στο ΠΒΚ.

Πυροσβεστήρες που παρουσιάζουν φθορές στο σώμα (κύλινδρος), στις συγκολλήσεις (κεφαλής, βάσης και σώματος) θα καταγράφονται και θα ελέγχονται υδροστατικά πριν την απόρριψή τους και θα συντάσσεται μητρώο ακατάλληλων πυροσβεστήρων. Οι προς απόρριψη πυροσβεστήρες θα επιστρέφονται στο ΠΒΚ.

Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες

Για τους τροχήλατους πυροσβεστήρες, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται όπως ορίζει το ΦΕΚ52/Β/2005 και θα σημαίνονται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Επιπλέον, θα ελεγχθεί η κύλιση των τροχών και θα λιπανθούν οι άξονές τους. Τροχοί και άξονες που παρουσιάζουν προβλήματα στρέβλωσης ή φθορές θα αντικαθίστανται. Ελαστικοί σωλήνες και ακροφύσια, συνδέσεις, κ.λπ καθώς και μέρη που ελέγχονται και παρουσιάζουν διαβρώσεις, τσακίσματα ή χαράξεις θα αντικαθίστανται. Επισημαίνεται ότι απαιτείται επιμελημένη συντήρηση των τροχήλατων πυροσβεστήρων λόγω των κακών συνθηκών παραμονής τους.

Θα καταγραφούν σε ιδιαίτερο έγγραφο και θα συμπληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας ή απόρριψης από το αρμόδιο άτομο. Τροχήλατος πυροσβεστήρας που θα απορρίπτεται κατά τον έλεγχο θα εκκενώνεται και θα επιστρέφεται, κενός υλικού.

Αυτοδιεγειρόμενοι Πυροσβεστήρες

Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ή οι πυροσβεστήρες συστημάτων κατάσβεσης που είναι τοποθετημένοι σε λεβητοστάσια, κουζίνες, υποσταθμούς ρεύματος ή άλλους χώρους θα ελεγχθούν διεξοδικά, όπως ορίζει το ΦΕΚ 52/Β/2005 και θα σημειθούν κατάλληλα από το αρμόδιο άτομο της εταιρείας. Επιπλέον, θα ελεγχθούν τα ακροφύσια των πυροσβεστήρων οροφής, οι εξωτερικές φιάλες προωθητικού αερίου (όπου υπάρχουν) και οι συνδέσεις των κεφαλών στις κατασβέσεις.

Εφόσον ο πυροσβεστήρας που εξασφαλίζει την προστασία ενός χώρου με σύστημα αυτόματης κατάσβεσης αποσυνδεθεί για τον έλεγχό του, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επανατοποθέτησή του και τη θέση του σε κατάσταση αναμονής (κατάσταση λειτουργίας του συστήματος).

Θα συνταχθεί ιδιαίτερο έγγραφο και θα συμπληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας ή απόρριψης από το αρμόδιο άτομο. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ασφαλή κρέμαση - αντισεισμική στήριξη του πυροσβεστήρα οροφής και των πυροσβεστήρων των κατασβέσεων.

Πυροσβεστήρες Ξηράς Σκόνης

Για όλους τους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης - όπου χρειαστεί - που καθορίζονται από τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ IV, V και VI του ΦΕΚ 52/Β/2005 και το τροποποιητικό αυτού ΦΕΚ1218/Β/2005.

Μετά τους ελέγχους και πριν την πλήρη συναρμολόγηση, θα πρέπει να τοποθετείται αναγνωριστικό στοιχείο που θα αποδεικνύει τον εσωτερικό έλεγχο και αναγόμωση του πυροσβεστήρα. Στο εσωτερικό σιφόνι (σωλήνα) του πυροσβεστήρα θα τοποθετηθεί σήμανση με τα αναγραφόμενα στοιχεία ελέγχου (όνομα εταιρείας, αποτέλεσμα ελέγχου). Η σκόνη θα πρέπει να παρουσιάζει καλή ροή (μέγεθος κόκκων) και να είναι συμβατή με τη διάμετρο του ακροφυσίου του πυροσβεστήρα.

Πυροσβεστήρες Διοξειδίου Άνθρακα (CO₂)

Η συντήρηση, ο επανέλεγχος και η αναγόμωση, καθώς και η σήμανση και ασφαλής λειτουργία των πυροσβεστήρων αυτού του τύπου κατασβεστικού υλικού, ακολουθούν τις διαδικασίες που καθορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ IV ΣΤΗΛΗ 5 του ΦΕΚ 52/Β/2005 και ΠΑΡΑΡΤ. V & VI.

Όλοι οι υπάρχοντες πυροσβεστήρες οι οποίοι μετά το μακροσκοπικό έλεγχο παρουσιάζουν έστω και το παραμικρό πρόβλημα κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με τη στήλη 5 ΠΑΡΑΡΤ. IV του ΦΕΚ 52/Β/2005, θα ελεγχθούν υδραυλικά και θα κατατεθεί στο ΠΒΚ το απαραίτητο πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής.

Το αρμόδιο άτομο της εταιρείας θα καταγράφει σε ειδικό μητρώο ελέγχου τους πυροσβεστήρες αυτού του κατασβεστικού υλικού, συνοδευόμενο με ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων CO₂. Απόρριψη πυροσβεστήρα CO₂, θα δικαιολογείται με το έγγραφο υδραυλικής δοκιμής και με μητρώο απόρριψης υπογεγραμμένο από το αρμόδιο άτομο της αναδόχου εταιρείας.

Η υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων CO₂ θα πραγματοποιείται από αναγνωρισμένο φορέα από το αρμόδιο Υπουργείο και θα συντάσσεται το απαραίτητο πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής (καταλληλότητας ή απόρριψης). Όλοι οι πυροσβεστήρες του παραπάνω τύπου θα συνοδεύονται από την κατάλληλη χειρολαβή και χοάνη εκκένωσης.

Όλοι οι πυροσβεστήρες θα σημαίνονται κατά τον τρόπο που αναφέρεται στα ισχύοντα ΦΕΚ και θα επικολλάται η πινακίδα ελέγχου πυροσβεστήρα καθώς και η ανεξίτηλη ετικέτα.

Β) Ετήσιος Έλεγχος και Συντήρηση Μόνιμων Συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας (Αυτόματα Συστήματα Πυρόσβεσης και Πυρανίχνευσης)**Γενικά**

Η παρούσα περιγραφή αφορά στην ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης και πυρανίχνευσης, καθώς και την επισκευή τυχόν βλαβών/δυσλειτουργιών που υπάρχουν ήδη στον εξοπλισμό, ή αυτών που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα έτος, με δυνατότητα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους. Όλα τα ανωτέρω αυτόματα συστήματα θα επανελεγχθούν, θα συντηρηθούν κατά τα οριζόμενα των Πυροσβεστικών Διατάξεων 12/2007, 13/2008 και την Εναρμόνιση του Προτύπου ΕΛΟΤ EN-54 με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΚ. Ο ανωτέρω εξοπλισμός του ΠΒΚ έχει ως εξής:

1. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης

Χώρος Τοποθέτησης	TEM	Παρατηρήσεις
Στρατωνισμός	4	M-638 H/Z, M-607 H/Z, M-625 Μαγειρεία, M-626 Καντίνα
Χώρος Εκτόξευσης	2	H/Z Τραοπίδα, RCB
Σταθμοί Ραντάρ	2	H/Z Σταυρού, Βασιλικό
Λέσχες	2	Αστέρια, Μαράθι
Σύνολο	10	

2. Αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης

Χώρος Τοποθέτησης	TEM	Παρατηρήσεις
Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί Ενέργειας	26	8 Περιοχή Στρατωνισμού 2 Περιοχή Βάσης 16 Περιοχή Χ.Ε.
Χώρος Εκτόξευσης	5	M-705, RCB, M-718, MTR, Καντίνα HAWK
Περιοχή Βάσης	3	M-501, M-502, M-511
Περιοχή Στρατωνισμού	27	17 Κοιτώνες, M-601, M-602, M-603, M-626 (boiler), M-612, M-616, M-639, M-625, M-626 Καντίνα, M-654
Λέσχες	2	Λέσχη Αστέρια, Λέσχη Μαράθι
Σύνολο	63	

Ειδικό Όροι

Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης και πυρανίχνευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν απαραίτητα μέσα σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης για το τρέχον έτος 2025 και στο δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους, κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο τμήμα του ΠΒΚ.

Το αρμόδιο άτομο της εταιρείας, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη μείωση της δύναμης πυροπροστασίας των χώρων/εγκαταστάσεων, για τον χρόνο που θα διαρκέσει η συντήρηση ή η επισκευή. Κανένας χώρος και εγκατάσταση του ΠΒΚ δεν θα παραμένει χωρίς τη στοιχειώδη πυροπροστασία για όσο χρόνο διαρκεί η φάση των εργασιών.

Στην ευθύνη του αρμοδίου ατόμου και κατ' επέκταση της αναγνωρισμένης εταιρείας, είναι η παράδοση και τοποθέτηση όλων των τμημάτων ή ανταλλακτικών εξαρτημάτων, στα σημεία από όπου παρελήφθησαν και από όπου αποσπάστηκαν (καθορισμένες θέσεις).

Η αρμόδια εταιρεία θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι για οποιαδήποτε ελαττωματική λειτουργία των εν λόγω συστημάτων που θα συμβεί μετά τον έλεγχο/συντήρηση, θα έχει ως συνέπεια την άμεση αποκατάσταση της βλάβης ή την αντικατάστασή τους. Η μη απόδοση στο ΠΒΚ των απαραίτητων μητρώων ελέγχου συντήρησης ή απόρριψης, όπως αυτά καθορίζονται, θα συνεπάγεται τη μη παραλαβή των εργασιών. Σημειώνεται, πως σε περίπτωση ακαταλληλότητας των συστημάτων ή των εξαρτημάτων τους, αυτά θα επιστραφούν στο ΠΒΚ.

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Εργασίες Συντήρησης

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, τις οδηγίες των κατασκευαστών του εγκατεστημένου εξοπλισμού και θα πραγματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση, σύμφωνα με τη νομοθεσία, πραγματοποιείται κάθε χρόνο και περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους τμήματα των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης (ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά, μηχανολογικά, υδραυλικά) όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

A/A	Επιμέρους Τμήματα/Εξαρτήματα Ελέγχου
1	Αναλογικός πίνακας πυρανίχνευσης
2	Οθόνη ενδείξεων
3	Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης
4	Σύστημα αυτόματης επανάταξης
5	Σύστημα εφέσβεσης φωτεινών επαναληπτών
6	Ηχητικά όργανα συναγερμού (σειρήνες, βομβητές, κουδούνι)
7	Μπαταρίες πάσης φύσεως
8	Καλωδιώσεις πάσης φύσεως
9	Διευθυνσιοδοτούμενοι πυρανιχνευτές ιονισμού (καπνού)
10	Διευθυνσιοδοτούμενοι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές
11	Φωτεινός επαναλήπτης - Φάρος (οπτικός συναγερμός)
12	Σειρήνα συναγερμού
13	Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς
14	Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς
15	Ακροφύσια εκτόξευσης κατασβεστικού υλικού
16	Πυροσβεστικό δίκτυο χαμηλής ή υψηλής πίεσης - σωληνώσεις
17	Πίνακας αυτόματης κατάσβεσης

18	Πυρανιχνευτές (καπνού, θερμοκρασίας & θερμοδιαφορικοί)
19	Κομβία ενεργοποίησης, κατάσβεσης, ακύρωσης
20	Συστοιχία φιαλών αυτόματης κατάσβεσης
21	Έλεγχος τυχόν σφαλμάτων του πίνακα πυρανίχνευσης
22	Έλεγχος ψευδών συναγερμών και λήψη μέτρων εξάλειψής των
23	Καλωδιώσεις
24	Λοιπά μικροϋλικά και εξαρτήματα υποστήριξης εγκατάστασης

Υποχρεώσεις Αναδόχου (Συντηρητή)

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

1. Να εξασφαλίζει την τέλεια και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων που προαναφέρθηκαν.
2. Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την πρόληψη κάθε βλάβης, ζημίας και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους.
3. Να ανακοινώνει αμέσως στο ΠΒΚ κάθε βλάβη ή ζημία και να αποκαθιστά την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
4. Να συντάσσει και να υποβάλει στην υπηρεσία, κάθε φορά που τούτο είναι αναγκαίο, πρόγραμμα αναγκών εργασιών συντήρησης ή επισκευών για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με προσμέτρηση των εργασιών και πίνακα των απαιτούμενων υλικών για την εκτέλεσή τους. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα καταγράφονται σε αναφορά, η οποία θα αποστέλλεται στο ΠΒΚ, συνοδευόμενη από σχετική Τεχνική Ανάλυση και προτάσεις για αποκατάσταση προβλημάτων και βλαβών εφ' όσον συντρέχει λόγος. Στην περίπτωση αυτή θα αναφέρεται επίσης το απαιτούμενο ή εκτιμώμενο κόστος. Σε περίπτωση όμως διαπίστωσης αυξημένης επικινδυνότητας, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση λήψη μέτρων αποφυγής ατυχήματος με ταυτόχρονη άμεση ενημέρωση του ΠΒΚ.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύεται έγκαιρα τα κύρια και βοηθητικά υλικά για τη συντήρηση και αποκατάσταση των πιθανών βλαβών των εν λόγω εγκαταστάσεων ώστε να μη παρουσιάζεται καθυστέρηση ή ανωμαλία κατά την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.
6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προτείνει εγγράφως στο ΠΒΚ τυχόν απαιτούμενες επισκευές, επεμβάσεις, βελτιώσεις κ.τ.λ. των εγκαταστάσεων που συντηρεί που αφορούν τόσο στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όσο και την καλύτερη λειτουργία τους.
7. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί πλήρες αρχείο τεχνικών επεμβάσεων που θα περιλαμβάνει τις εργασίες προληπτικής συντήρησης, διορθωτικής συντήρησης, αντικαταστάσεις υλικών, μείζονες επεμβάσεις κ.λπ.

8. Ο ανάδοχος, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την ειδοποίησή του υποχρεούται να επέμβει το αργότερο εντός των 24 ωρών.

9. Το ΠΒΚ έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου με δικό του προσωπικό (επιτροπή παρακολούθησης ή τεχνικό του) των εκτελουμένων εργασιών από τον ανάδοχο.

Γ) Πυροσβεστήρες προς Αναγόμωση και Συστήματα Πυρανίχνευσης προς Έλεγχο/Συντήρηση και Κόστος

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	Ετήσιος έλεγχος – Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης 2 kg	6		
2	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. 3 kg	81		
3	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. 6 kg	181		
4	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. 12 kg	29		
5	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. 12 kg οροφής	44		
6	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμωση πυροσβεστήρα CO ₂ 2 kg	17		
7	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμωση πυροσβεστήρα CO ₂ 3 kg	3		
8	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμωση πυροσβεστήρα CO ₂ 5 kg	117		
9	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμωση πυροσβεστήρα "w" 6 Lit	3		
10	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμωση πυροσβεστήρα "F" 2 Lit	1		
11	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμωση πυροσβεστήρα "F" 6 Lit	1		
12	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση φιαλών αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης wet chemical	5		
13	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση φιαλών αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης συστημάτων CO ₂	5		
14	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης ηλεκτρικών υποσταθμών: M-503(2), M-510, M-607(4), M-638(4), M-703(4), M-704, M-712, M-713, M-802, M-805, M-806, M-807, M-818, M-824, M-829, M-835	26		
15	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης Χώρων Βάσης: M-501, M-502, M-511	3		
16	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης Χώρων Στρατωνισμού: M-601, M-602, M-603, M-604, M605, M-606, M-612, M-613, M-614, M-615, M-616, M-619, M-620, M-621, M-622 M-623, M-624, M-625, M-626, M-626boiler, M-633, M634, M-635, M-636, M-637, M-639, M-654	27		
17	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης Χώρων Εκτόξευσης: M-705, M-716, M-818, M-844, M-846	5		
18	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης Λέσχη Αστέρια, Λέσχη Μαράθι	2		
19	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση αυτόματου συστήματος κατάσβεσης στους χώρους: M-607, M-625, M-626, M-638, HZ RCB, H/Z Τραοπίδας, H/Z Σταυρός, Λέσχη Αστέρια, Λέσχη Μαράθι, Βασιλικό	10		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)				

Δ) Αντικατάσταση Υλικών Συντήρησης/Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων, Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Αυτόματης Κατάσβεσης και Κόστος**Ειδικοί όροι αντικατάστασης υλικών**

Ο ανάδοχος θα καταγράψει λίστα με τα υλικά που πιθανόν να απαιτηθεί να αντικατασταθούν και, μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο τεχνικό του ΠΒΚ και έγκρισή του, θα προβαίνει σε αντικατάσταση αυτών (τα υλικά που αντικαθίστανται θα επιστρέφονται στο ΠΒΚ). Ακολουθεί πίνακας με τις πιθανές αντικαταστάσεις υλικών:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	Αντικατάσταση μανόμετρων φιαλών πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως	10		
2	Αντικατάσταση λάστιχου ρίψης πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως	10		
3	Αντικατάσταση χοάνης πυροσβεστήρα CO ₂ 2 Kg	10		
4	Αντικατάσταση χοάνης πυροσβεστήρα CO ₂ 5 Kg	10		
5	Αντικατάσταση κλείστρου πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως	10		
6	Αντικατάσταση κλείστρου πυροσβεστήρα CO ₂	10		
7	Αντικατάσταση σκόνης πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως	200		
8	Αντικατάσταση σκόνης πυροσβεστήρα CO ₂	200		
9	Αντικατάσταση μπαταριών	20		
10	Αντικατάσταση ανιχνευτών θερμότητας	10		
11	Αντικατάσταση κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς	10		
12	Αντικατάσταση στεγανής φαροσειρήνας	5		
13	Αντικατάσταση ανιχνευτών καπνού	10		
14	Αντικατάσταση πυρανιχνευτών addressable	1		
15	Αντικατάσταση θερμοδιαφορικών ανιχνευτών	1		
16	Μπουτόν αναγγελίας addressable	1		
17	Αντικατάσταση φαροσειρήνα addressable	1		
18	Αντικατάσταση αναπνευστικού αέρα σε φιάλες αναπνευστικών συσκευών	12		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)				

Υπεύθυνος σύνταξης ειδικών όρων: Ασμίας (ΟΠΥΡ) Λαδόπουλος Νικόλαος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Π.Β.Κ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (Ο) Σπυρίδων Κοσμάς
Διευθυντής Δ' ΚΛ

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ' ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
15 Απρ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ
Φ.600.163/64/102178/Σ.692

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

(3 μήνες κατ' ελάχιστο)

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
A: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΥ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ				
1	Ετήσιος έλεγχος – Αναγόμευση πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης 2 kg	6		
2	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμευση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. 3 kg	81		
3	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμευση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. 6 kg	181		
4	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμευση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. 12 kg	29		
5	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμευση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. 12 kg οροφής	44		
6	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμευση πυροσβεστήρα CO ₂ 2 kg	17		
7	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμευση πυροσβεστήρα CO ₂ 3 kg	3		
8	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμευση πυροσβεστήρα CO ₂ 5 kg	117		
9	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμευση πυροσβεστήρα "w" 6 Lit	3		
10	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμευση πυροσβεστήρα "F" 2 Lit	1		
11	Ετήσιος έλεγχος - Αναγόμευση πυροσβεστήρα "F" 6 Lit	1		
12	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση φιαλών αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης wet chemical	5		
13	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση φιαλών αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης συστημάτων CO ₂	5		
14	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης ηλεκτρικών υποσταθμών: M-503(2), M-510, M-607(4), M-638(4), M-703(4), M-704, M-712, M-713, M-802, M-805, M-806, M-807, M-818, M-824, M-829, M-835	26		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
15	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης <u>Χώρων Βάσης: M-501, M-502, M-511</u>	3		
16	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης <u>Χώρων Στρατωνισμού: M-601, M-602, M-603, M-604, M605, M-606, M-612, M-613, M-614, M-615, M-616, M-619, M-620, M-621, M-622 M-623, M-624, M-625, M-626, M-626boiler, M-633, M634, M-635, M-636, M-637, M-639, M-654</u>	27		
17	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης <u>Χώρων Εκτόξευσης: M-705, M-716, M-818, M-844, M-846</u>	5		
18	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης <u>Λέσχη Αστέρια, Λέσχη Μαράθι</u>	2		
19	Ετήσιος έλεγχος - συντήρηση αυτόματου συστήματος κατάσβεσης στους χώρους: <u>M-607, M-625, M-626, M-638, HZ RCB, H/Z Τραοπίδας, H/Z Σταυρός, Λέσχη Αστέρια, Λέσχη Μαράθι, Βασιλικό</u>	10		
A: ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΥ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)				
B: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ				
1	Αντικατάσταση μανόμετρων φιαλών πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως	10		
2	Αντικατάσταση λάστιχου ρίψης πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως	10		
3	Αντικατάσταση χοάνης πυροσβεστήρα CO ₂ 2 Kg	10		
4	Αντικατάσταση χοάνης πυροσβεστήρα CO ₂ 5 Kg	10		
5	Αντικατάσταση κλείστρου πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως	10		
6	Αντικατάσταση κλείστρου πυροσβεστήρα CO ₂	10		
7	Αντικατάσταση σκόνης πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως	200		
8	Αντικατάσταση σκόνης πυροσβεστήρα CO ₂	200		
9	Αντικατάσταση μπαταριών	20		
10	Αντικατάσταση ανιχνευτών θερμότητας	10		
11	Αντικατάσταση κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς	10		
12	Αντικατάσταση στεγανής φαροσειρήνας	5		
13	Αντικατάσταση ανιχνευτών καπνού	10		
14	Αντικατάσταση πυρανιχνευτών addressable	1		
15	Αντικατάσταση θερμοδιαφορικών ανιχνευτών	1		
16	Μπουτόν αναγγελίας addressable	1		
17	Αντικατάσταση φαροσειρήνα addressable	1		
18	Αντικατάσταση αναπνευστικού αέρα σε φιάλες αναπνευστικών συσκευών	12		
B: ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)				

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (A+B):

Παρατηρήσεις:

Οι προσφερόμενες τιμές θα δίδονται σε ευρώ με έως δύο δεκαδικά ψηφία

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών, διαφορετικά θα απορρίπτεται

Η συνολική τιμή προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ετήσιο συνολικό προϋπολογισμό (13.401,00€, χωρίς ΦΠΑ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

.....

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (Ο) Σπυρίδων Κοσμάς
Διευθυντής Δ' ΚΛ

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών